



Legenda :

OU	Jedn. zewnętrzna	ERGA08EAV3H7
IU	Jedn. wewnętrzna	EHVH08S18EA6V
IV	Zawór odcinający	(materiał dostarczany z urządzeniem)
FK	Zestaw wypełniający	(nie należy do wyposażenia, zgodnie z przepisami lokalnymi)
STR	Filtr siatkowy	
EV	Naczynie wzbiorcze	
CW	Grupa bezpieczeństwa	(nie należy do wyposażenia, zgodnie z przepisami lokalnymi)
TMV	Termostat. zawór mieszający/zawór przeciwparzeniowy	156015 (VTA32)
BT5	Zbiornik buforowy	(nie należy do wyposażenia, może być konieczne spełnienie wymagań co do minimalnej ilości wody, 8-12kW: 20 litrów do chłodzenia za pomocą FCU)
UH	Kolektor	
BPV	Zawór obejściowy	
UFH	Ogrzewanie podłogowe	

Uwagi :

Schemat hydrauliczny		
Daikin Altherma 3 R F (przypodłogowa)		
Specjalista : GreenTerm Łukasz Głowacki Łukasz Głowacki Zamkowa 2/U4, Warszawa (targówek)	Klient : Warszawa (targówek)	Data : 12/06/2025