



**Legenda :**

|     |  |  |
|-----|--|--|
| OU  | Jedn. zewnętrzna                                     | ERGA04EAV3   |
| IU  | Jedn. wewnętrzna                                     | EHVH04S18EA6V  |
| IV  | Zawór odcinający                                     | (materiał dostarczany z urządzeniem)   |
| FK  | Zestaw wypełniający                                  | (nie należy do wyposażenia, zgodnie z przepisami lokalnymi)  |
| STR | Filtr siatkowy                                       |  |
| EV  | Naczynie wzbiorcze                                   |  |
| CW  | Grupa bezpieczeństwa                                 | (nie należy do wyposażenia, zgodnie z przepisami lokalnymi)  |
| TMV | Termostat. zawór mieszający/zawór przeciwoparzeniowy | 156015 (VTA32)   |
| BT5 | Zbiornik buforowy                                    | (nie należy do wyposażenia, może być konieczne spełnienie wymagań co do minimalnej ilości wody, 8-12kW: 20 litrów do chłodzenia za pomocą FCU) |
| UH  | Kolektor   |  |
| BPV | Zawór obejściowy                                     |  |
| UFH | Ogrzewanie podłogowe                                 |  |

**Uwagi :**

|  |                     |            |
|--|---------------------|------------|
|  |                     |            |
| <b>Schemat hydrauliczny</b>                          |                     |            |
| <b>Daikin Altherma 3 R F (przypodłogowa)</b>         |                     |            |
| Specjalista :  | Klient :            | Data :     |
| GreenTerm Łukasz Głowacki                            | Warszawa (targówek) | 12/06/2025 |
| Łukasz Głowacki<br>Zamkowa 2/U4, Warszawa (targówek) |                     |            |