



Legenda :

BH	Wymiennik pionowy lub poziomy	(nie należy do wyposażenia)
IU	Jedn. wewnętrzna	EGSAH06DA9W
IV	Zawór odcinający	(materiał dostarczany z urządzeniem)
F1	Filtr	K.FERNOXTF1
FK	Zestaw wypełniający	(nie należy do wyposażenia, zgodnie z przepisami lokalnymi)
STR	Filtr siatkowy	(nie należy do wyposażenia, zgodnie z przepisami lokalnymi)
EV	Naczynie wzbiorcze	
CW	Grupa bezpieczeństwa	
TMV	Termostat. zawór mieszający/zawór przeciwoparzeniowy	156015 (VTA32)
BT1	Zb. buforowy	(nie należy do wyposażenia, może być konieczny, aby spełnić wymagania min.j ilości wody: 20 l)
UH	Kolektor	
BPV	Zawór obejściowy	
UFH	Ogrzewanie podłogowe	

Uwagi :

		Schemat hydrauliczny
Daikin Altherma 3 GEO (biała)		
Specjalista : GreenTerm Łukasz Głowacki Łukasz Głowacki Zamkowa 2/U4, Warszawa (targówek)	Klient : Zamkowa 2, Warszawa (Targówek)	Data : 29/06/2025